


监理检查记录表

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-005

施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016. 12. 10	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、六号、十号屋面 T 型胶粘夹具支架安装。 2、七号箱逆变基础填充墙砌筑。		
存在问题	1、七号箱逆变基础填充墙砌筑砂浆饱满度不足 80%。		
整改要求	按照规范要求砂浆饱满度 80%。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已按要求整改 整改负责人:  日期: 2016.12.10		
复查意见	合格 复查人:  日期: 2016.12.12		