

监理检查记录表

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-009

施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016. 12. 30	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、十号屋面进行扁钢支架安装； 2、十号屋面桥架安装。		
存在问题	1、十号屋面桥架安装后盖板未固定存在安全隐患。		
整改要求	按照安全文明施工要求对十号屋面桥架安装盖板固定消除安全隐患。		
检查人	纪政华	施工项目部 签收人/日期	郭阳斌
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：郭阳斌 日期：2016.12.30		
复查意见	按要求整改 复查人：纪政华 日期：2017.01.02		