

监理检查记录表

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-012

施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.01.15	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、5、6 号屋面光伏区监控系统支架安装、光缆敷设； 2、5、7 号箱变、逆变、预制仓接地环网，圆钢敷设焊接； 3、对业主质检部检查问题消缺。		
存在问题	6 号厂房屋面图像监控系统支架安装钉存在漏打现象		
整改要求	按照规范要求 6 号厂房屋面图像监控系统支架安装。		
检查人	纪政AC	施工项目部 签收人/日期	郭晓珊
整改情况	已按要求整改 整改负责人：郭晓珊 日期：2017.1.15		
复查意见	已按要求整改 复查人：纪政AC 日期：2017.01.16		