


监理检查记录表

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-013

施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.02.19	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	5#屋面护栏地面加工焊接		
存在问题	个别焊缝大小不满足规范要求		
整改要求	按照规范要求对 5#屋面护栏焊接。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人：郭晓林 日期：2017.2.19		
复查意见	 复查人：何明华 日期：2017.02.20		