

监理检查记录表

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-014

施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.02.24	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、现场质量问题消缺。 2、5#、7#厂房钢爬梯组装焊接。		
存在问题	5#爬梯地脚螺栓处焊接未满焊，不符合设计要求		
整改要求	按照规范要求对 5#爬梯地脚螺栓处满焊。		
检查人	纪现彬	施工项目部 签收人/日期	郭阳斌
整改情况	已按要求整改 整改负责人：郭阳斌 日期：2017.2.24		
复查意见	已按要求整改 复查人：纪现彬 日期：2017.2.25		