

监理检查记录表

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-015

施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.02.27	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、现场质量问题消缺。 2、5#厂房钢爬梯组装焊接，扶手焊接。		
存在问题	5#厂房钢爬梯扶手立方管未满焊现场要求满焊处理		
整改要求	按照规范要求对 5#厂房钢爬梯扶手立方管满焊。		
检查人	纪现礼	施工项目部 签收人/日期	郭晓琳
整改情况	已按要求整改 整改负责人：郭晓琳 日期：2017.2.28		
复查意见	已按要求整改合格 复查人：纪现礼 日期：2017.2.28		