

监理检查记录表

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-016

施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017. 03. 02	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	10#楼梯地面下料准备组装。		
存在问题	施工用手持式气割，氧气与燃气间距不足 5m 存在安全隐患		
整改要求	按照安全文明施工要求氧气与燃气间距不小于 5m。		
检查人	韩永	施工项目部 签收人/日期	郭阳斌
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：郭阳斌 日期：2017.3.2		
复查意见	已按要求整改合格 复查人：韩永 日期：2017.3.3		