

监理检查记录表

工程名称: 王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

编号: JXM13-002

施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017. 02. 20	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、1#屋面组件安装 0.3MW, 组件吊装, 2#屋面组件吊装 2、箱变基础钢筋绑扎		
存在问题	1#屋面组件摆放后未进行固定。		
整改要求	因现场刮大风, 要求施工单位做好施工期间的安全工作及原材料保护工作。		
检查人	王志成	施工项目部 签收人/日期	2017.02.21
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 付世付 日期: 2017.02.21		
复查意见	合格 复查人: 王志成 日期: 2017.02.22		