

监理检查记录表

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

编号：JXM13-004

施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.03.03	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2#屋面桥架组装		
存在问题	2#屋面桥架组装，于设计要求不一致。		
整改要求	按照设计要求安装 2#屋面桥架，请于设计沟通出具设计变更。		
检查人	梅波	施工项目部 签收人/日期	2017.03.04
整改情况	已按要求整改 整改负责人：郭晓林 日期：2017.03.04		
复查意见	合格 复查人：梅波 日期：2017.03.05		