

监理检查记录表

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

编号：JXM13-008

施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017. 03. 27	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1#屋面桥架支架安装； 1#屋面组件安装		
存在问题	1#屋面桥架支架安装屋脊处 100mm 电缆桥架未做转角直接掰弯		
整改要求	按照规范要求安装 1#屋面桥架支架		
检查人	杨波	施工项目部 签收人/日期	2017.03.27
整改情况	已按要求整改 整改负责人：付世付 日期：2017.03.28		
复查意见	合格 复查人：杨波 日期：2017.3.28		