

监理检查记录表

工程名称: 王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

编号: JXM13-009

施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017. 03. 27	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	为认真落实国家安全文明施工要求及业主要求的安全生产工作精神, 结合春季特点, 决定在全站区域内全面开展安全生产大检查, 确保年度安全生产目标实现, 监理项目部主要检查以下要点: 1) 施工现场的生产生活用电、机械设备、脚手架、消防设施及现场施工等进行全面安全、质量检查; 2) 施工现场是否符合安全文明施工的要求; 3) 施工作业人员安全防护用品使用情况; 4) 施工现场管理人员到岗到位情况、履职情况是否符合施工方案的要求;		
存在问题	1、现场随处散落组件包装纸, 下班后扔未见清理。 2、屋顶组件随意堆放, 个别易产生组件表面损坏。 3、下班后未对材料及时归拢且放置组件面板上。		
整改要求	按照安全文明施工要求整改以上问题。		
检查人	梅波	施工项目部 签收人/日期	王振宇 2017. 3. 28
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 付世伟 日期: 2017. 3. 28		
复查意见	合格 复查人: 梅波 日期: 2017. 3. 29.		