

监理检查记录表

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

编号：JXM13-010

施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.04.03	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1#屋面汇流箱安装，组件安装，屋面接地扁钢焊接；		
存在问题	1#屋面个别接地扁钢焊接未三面满焊且个别搭接不满足规范要求		
整改要求	按照规范要求焊接接地扁钢		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已按要求整改 整改负责人:  日期: 2017.4.5		
复查意见	 复查人:  日期: 2017.4.6		