

监理检查记录表

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

编号：JXM13-011

施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017. 04. 11	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1#厂房加固件螺栓拧紧		
存在问题	1#厂房加固件螺栓拧紧，螺栓露丝满足规范要求，发现个别螺栓未带垫片		
整改要求	按照设计要求设置螺栓		
检查人	张修书	施工项目部 签收人/日期	付世俊
整改情况	按要求整改 整改负责人：付世俊 日期：2017. 4. 14		
复查意见	合格 复查人：张修书 日期：2017. 4. 15		