

监理检查记录表

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

编号：JXM13-012

施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.04.14	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1#屋面 1*4 电缆接线		
存在问题	个别 MC4 未紧固到位		
整改要求	按照组件安装工艺要求 MC4 应紧固到位		
检查人	施俊宏	施工项目部 签收人/日期	叶世俊
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 叶世俊 日期: 2017.4.15		
复查意见	合格 复查人: 施俊宏 日期: 2017.4.16		