



监理检查记录表

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

编号：JXM13-013

施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017. 04. 20	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1#屋面维修通道固定		
存在问题	1#屋面维修通道固定，个别连接点固定不牢固已破损		
整改要求	按照设计要求可靠固定维修通道。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人:  日期: 2017. 4. 22		
复查意见	 复查人:  日期: 2017. 4. 25		