

监理检查记录表

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

编号：JXM13-014

施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017. 04. 27	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	预制仓内接线		
存在问题	发现预制仓内开关柜二次线较乱未固定		
整改要求	按照设计要求可靠固定预制仓内开关柜二次线。		
检查人	姚培龙	施工项目部 签收人/日期	付世传
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 付世传 日期: 2017. 4. 27		
复查意见	合格 复查人: 姚培龙 日期: 2017. 4. 28		