


监理检查记录表

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

编号：JXM13-015

施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017. 05. 01	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	站外电缆沟开挖		
存在问题	站外电缆沟局部基底未处理高低不平		
整改要求	按照规范要求平整电缆沟基底。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	按要求整改 整改负责人:  日期: 2017. 5. 2		
复查意见	 复查人:  日期: 2017. 5. 03		