

监理检查记录表

工程名称: 莆田国际建材城10MW分布式光伏发电项目

编号: WTGJ-JL-JC-001

施工单位	威胜能源产业技术有限公司		监理单位	正德电力工程监理
检查时间	2016.12.16		检查地点	仓储A区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	仓储A区所有支架安装完成 大部分			
存在问题	部分支架未安装(吊装平台区域内) 个别夹具未紧固			
整改要求	在组件吊装完成后,完成该区域支架安装。 个别夹具要紧固			
检查人	胡景	施工项目部签收人/日期	陈川峰 2016.12.31	
整改情况	夹具紧固。 该区域夹具待吊装完成后按新整改要求。 整改负责人: 张景 日期: 2017.1.3			
复查意见	经检查,整改已完成 复查人: 胡景 日期: 2017.1.3			