

监理检查记录表

工程名称: 湾田国际建材城10WM分布式光伏发电项目

编号: WTGJ-JL-JC-004

施工单位	威胜能源产业技术有限公司		监理单位	正衡电力工程监理
检查时间	2016.12.31		检查地点	石材区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	石材区B1-B8栋所有屋面支架安装完成、接地扁铁焊接完成、			
存在问题	发现个别夹具固定螺丝未打入、部分接地扁铁焊接不合格			
整改要求	打入所有漏掉的夹具固定螺丝、 接地扁铁焊接处达标			
检查人	胡景	施工项目部签收人/日期	陶明坤 2016.12.31	
整改情况	已按要求整改完 整改负责人: 张宇 日期: 2017.1.3			
复查意见	经检查 整改已完成 复查人: 胡景 日期: 2017.1.3			