

监理检查记录表

工程名称: 湾田国际建材城10MW分布式光伏发电项目

编号: WJGJ-JL-JC-005

施工单位	威唯能源产业技术有限公司		监理单位	正保电力工程监理
检查时间	2017.2.28		检查地点	建材A区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	建材A区水泥墩支架安装			
存在问题	个别支架镀锌层破损 个别支架螺丝未紧固			
整改要求	对镀锌层破损的支架进行修补 紧固未紧的螺丝			
检查人	胡景	施工项目部签收人/日期	陶小峰 2017.2.28	
整改情况	已整改完成, 请复查。  整改负责人: 陶小峰 日期: 2017.3.2			
复查意见	经检查, 整改已完成。  复查人: 黎海平 日期: 2017.3.2			