

监理检查记录表

工程名称: 湾田国际建材城100MW分布式光伏发电项目

编号: WTGJ-JL-JL-006

施工单位	威胜能源产业技术有限公司	监理单位	正律电力工程监理
检查时间	2017.2.28	检查地点	陶山区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	陶山区所有水泥墩支架安装完成		
存在问题	1、个别支架螺丝未固定(已在现场做出标记) 2、个别支架镀锌层破损		
整改要求	1、紧固未紧的螺丝 2、对镀锌层破损的支架进行处理。		
检查人	胡景	施工项目部签收人/日期	除 1118 2017.2.28
整改情况	已整改完成, 请自查。 整改负责人: 除 1118 日期: 2017.3.2		
复查意见	经检查, 整改已完成 复查人: 李海子 日期: 2017.3.2		

