

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号: 001

施工单位	河南省电力勘测设计院	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.04.09	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场发现问题，要求整改		
存在问题	1、运维楼基础土方回填在地梁底部有大于 200mm 的石块		
整改要求	以出具通知单 004		
检查人	解志 2017.4.9	施工项目部 签收人/日期	E继杰 2017.4.9
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		