


GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号: 007

施工单位	河南省电力勘测设计院		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.04.20		检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场发现问题, 要求整改			
存在问题	SVG 区设备基础、#2 避雷针基础土方回填中, 发现回填土中有大量石块			
整改要求	以出具通知单 010			
检查人			施工项目部 签收人/日期	王维杰 2017.4.20
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			