



GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号: 008

施工单位	河南省电力勘测设计院		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.04.28		检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场发现问题, 要求整改			
存在问题	脚手架搭设不规范, 安全防护不到位			
整改要求	以出具通知单 011			
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2017. 4. 28	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____			
复查意见	复查人: _____ 日期: _____			