

## GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号: 012

|           |                                                                                                |                 |                   |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 施工单位      | 河南省电力勘测设计院                                                                                     |                 | 监理单位              | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2017.05.10                                                                                     |                 | 检查地点              | 升压站            |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                   |                |
| 施工及检查情况简述 | 现场发现问题, 要求整改                                                                                   |                 |                   |                |
| 存在问题      | 主变基础回填未按设计图纸规范, 现出现明显沉降现象                                                                      |                 |                   |                |
| 整改要求      | 以出具通知单 015                                                                                     |                 |                   |                |
| 检查人       | 苗金连                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 2017.05.10<br>王维杰 |                |
| 整改情况      | 整改负责人: _____ 日期: _____                                                                         |                 |                   |                |
| 复查意见      | 复查人: _____ 日期: _____                                                                           |                 |                   |                |