

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：内乡县乍区乡 100MW 光伏电站项目

编号：JXM13— 001

施工单位	南京东送电力科技有限公司		监理单位	常州正源电力工程监理有限公司	
检查时间	2017. 1. 15		检查地点	光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况 简述	光伏区 桩机在引孔. 对桩孔深度. 孔径. 前后左右间距进行抽查.				
存在问题	发现部分桩孔深度不够.				
整改要求	要求其按照设计要求进行整改				
检查人	马少经		施工项目部 签收人/日期	杨志晨 2017. 1. 15	
整改情况	已按设计规范进行整改. 整改负责人: 杨志晨 日期 2017. 1. 17				
复查意见	整改结果. 符合设计要求 复查人: 马少经 日期 2017. 1. 17				