

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：内乡县乍区乡 100MW 光伏电站项目

编号：JXM13—002

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.2.19	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况 简述	杭基浇筑时,对杭头预埋件预留长度 垂直度进行检查.		
存在问题	部分杭头及预埋件倾斜.		
整改要求	要求其按照设计要求进行整改		
检查人	马少经	施工项目部 签收人/日期	杨志晨 2017.2.19
整改情况	已按设计要求进行整改. 整改负责人: 杨志晨 日期 2017.2.20		
复查意见	整改结果,符合规范要求. 复查人: 马少经 日期 2017.2.20		