

安全检查记录表

检查类型:

编号: CZZHJL-001

单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司	工程名称: 中地能源白水 20MW 光伏农业科技大棚电站项目	检查时间: 2017 年 3 月 19 日
----------------------	--------------------------------	-----------------------

检查单位: 常州正衡电力工程监理有限公司、宁夏伊斯特能源科技有限公司、中国新时代国际工程公司

检查项目及部位: 外线铁塔安装, 电控室施工场区.

检查记录:

1. 8# 铁塔安装区内的设施.
2. 电气设备接地.
3. 场内加工棚的搭设.

检查结论:

1. 8# 铁塔安装四周未设隔离带.
2. 钢筋加工设备未设接地.
3. 钢筋、板加工未搭设加工棚

复查意见:

已整改.

复查日期: 2017 年 3 月 20 日

检查负责人: 黄泽桐 安全管理人: 刘明 记录人: 黎建光

