监理检查记录表

工程名称：江苏无锡普利司通分布式2.968MW工程监理项目　　编号：ZHJL-JCJL02

施工单位	江苏苏通电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/3/21	检查地点	4期屋面
检查类型	☑巡视　　☐定期　　☐专项		
施工及检查情况简述	4期屋面彩钢瓦夹具、导轨等未安装妥当。		
存在问题	1、个别彩钢瓦夹具未完全紧固； 2、个别导轨固定螺栓固定未按照设计要求的 “一弹一平”。		
整改要求	彩钢瓦夹具安装牢固，导轨固定螺栓按图施工。		
检查人	周书山	施工项目部签收人/日期	
整改情况	整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		