

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江苏无锡普利司通分布式 2.968MW 工程监理项目

编号: ZHJL-JCJL03

施工单位	江苏苏通电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/3/25	检查地点	5 期屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	5 期屋面彩钢瓦导轨与组件安装部分不匹配。		
存在问题	5 期屋面导轨与组件安装部分不匹配, 无法配套安装。		
整改要求	更改施工方案等以达到设计要求。		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	2017.03.25
整改情况	已调整方案 整改完成 整改负责人: 顾永平 日期		
复查意见	经现场检查符合要求 复查人: 顾永平 日期		

