监理检查记录表

工程名称：江苏无锡普利司通分布式2.968MW工程监理项目　　编号：ZHJL-JCJL05

<table>
<tr><td>施工单位</td><td>江苏苏通电力工程有限公司</td><td>监理单位</td><td colspan="2">常州正衡电力工程监理有限公司</td></tr>
<tr><td>检查时间</td><td>2017/04/03</td><td>检查地点</td><td colspan="2">3 期屋面</td></tr>
<tr><td>检查类型</td><td colspan="4">☑巡视　　□定期　　□专项</td></tr>
<tr><td>施工及检查情况简述</td><td colspan="4">3 期屋面彩钢瓦夹具安装未按图施工。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="4">3 期屋面夹具螺栓安装严重缺少平垫弹垫等!!!</td></tr>
<tr><td>整改要求</td><td colspan="4">修改返工等以达到设计要求。</td></tr>
<tr><td>检查人</td><td colspan="2">张军枫</td><td>施工项目部签收人/日期</td><td></td></tr>
<tr><td>整改情况</td><td colspan="4">整改负责人：　　日期</td></tr>
<tr><td>复查意见</td><td colspan="4">复查人：　　日期</td></tr>
</table>