

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江苏无锡普利司通分布式 2.968MW 工程监理项目

编号：ZHJL-JCJL07

施工单位	江苏苏通电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/04/08	检查地点	3、4 期屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	3 期屋面导轨放置错误，4 期夹具放置不合理。		
存在问题	3 期屋面导轨防止错误，4 期夹具放置不合理。		
整改要求	修改返工以达到设计要求。		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		