

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江苏无锡普利司通分布式 2.968MW 工程监理项目

编号：ZHJL-JCJL12

施工单位	江苏苏通电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/04/27	检查地点	3 期 4 期之间连廊
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	设备基础施工专项检查		
存在问题	1、基础位置施工与图纸不符； 2、植筋深度太浅未到立柱钢筋位置；		
整改要求	立即处理达到设计要求。		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	2017/4/27
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		