

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江苏无锡普利司通分布式 2.968MW 工程监理项目

编号：ZHJL-JCJL16

施工单位	江苏苏通电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/05/24	检查地点	三期屋面
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	组件导轨安装不合格		
存在问题	1、多块短导轨不牢固拼接做光伏组件安装基础 2、组件紧固不合格松动		
整改要求	立即处理达到设计要求。		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	2017/5/24
整改情况	整改负责人：                      日期		
复查意见	复查人：                      日期		