

监理检查记录表

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 (二期 20MWp) 编号: ZZSD-02-CZZH-JCB-019

施工单位	江苏超越建设工程有限公司		监理单位	正衡
检查时间	2018.04.27 - 2018.04.30		检查地点	环秀
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	本周在巡检过程中, 环秀护栏大门的问题			
存在问题	两扇大门开启方向不一致。			
整改要求	按照图纸要求, 开启方向一致。			
检查人	刘继奎 2018.04.27	施工项目部 签收人/日期	马东	
整改情况	现已整改。 整改负责人: 马东 日期: 2018.4.30			
复查意见	复查人: 刘继奎 日期: 2018.04.30			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

