

监理检查记录表

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期20MWp) 编号: ZZSD-GZ-CZZH-JCB-026

|           |                                                                                                |  |                 |              |        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------|--------|
| 施工单位      | 泓沛新能源建设工程有限公司                                                                                  |  |                 | 监理单位         | 五新     |
| 检查时间      | 2018.06.21 ~ 2018.06.30                                                                        |  |                 | 检查地点         | 南岭上村工地 |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |  |                 |              |        |
| 施工及检查情况简述 | 本周在巡视中发现, 在光伏板施工过程中, 发现有个别板存在间距。                                                               |  |                 |              |        |
| 存在问题      | 板的长度不符合图纸设计要求                                                                                  |  |                 |              |        |
| 整改要求      | 把不符合图纸设计要求全部换掉                                                                                 |  |                 |              |        |
| 检查人       | 刘继                                                                                             |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 马东 2018.6.28 |        |
| 整改情况      | 已重新更换, 整改                                                                                      |  |                 |              |        |
|           | 整改负责人: 马东 日期 2018.6.28                                                                         |  |                 |              |        |
| 复查意见      | 整改合格。                                                                                          |  |                 |              |        |
|           | 复查人: 刘继 日期 2018.06.28                                                                          |  |                 |              |        |

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
  2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
  3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。