

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号: ZZSD-01-ZHJL-001

施工单位	江苏华能建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年4月21日		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述				
存在问题	桩基钻孔垂直度偏差大			
整改要求	施工单位进行修孔, 并做好自检. (ZZSD-01-ZHJL-003)			
检查人	徐卫园	施工项目部 签收人/日期	许云峰 2017.4.21	
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。