

FDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容 100MWp 设施农业光伏发电项目

编号: 005

施工单位	湖北华网电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力监理
检查时间	2017.2.27		检查地点	现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	巡检 16#塔基砼浇筑: C25 人工料砼, 浇筑前已对钢筋验收合格且已做隐蔽记录, 人工浇筑, 用插入式砼振动棒专人振捣密实, 分层浇筑, 砼表面泛浆为止。 做 C25 砼试块 1 组。			
存在问题				
整改要求				
检查人			施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____			
复查意见	复查人: _____ 日期: _____			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。