

监理安全检查记录

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

编号：22

施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		监理单位	常州正衡 电力工程监理有限公司	
检查时间	20170930		检查地点	围栏基础预制、围栏安装	
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况概述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重效益”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展安全隐患大排查； 2、安全体系及实施检查； 3、现场安全文明控制； 4、现场安全文明管理； 5、现场安全文明施工状况；				
存在问题	1、 现场施工有山体落石砸伤风险； 2、 现场施工运输材料困难，人工运输预防砸伤、碰伤； 3、 现场施工无专人安全监督；				
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请立即整改完毕。				
检查人	王兴明 2017.9.30	施工项目部接收人		张金刚 2017.9.30	
整改情况	以上问题已整改完毕。 整改负责人：张金刚 日期：2017.10.1				
复查意见	已整改完成。 复查人：王兴明 日期：2017.10.1				

