

监理安全检查记录

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号：25

施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司	监理单位	常州正衡 电力工程监理有限公司
检查时间	20171030	检查地点	围栏安装、消缺征整改
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况概述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重效益”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展安全隐患大检查； 2、安全体系及实施检查； 3、现场安全文明控制； 4、现场安全文明管理； 5、现场安全文明施工状况；		
存在问题	1、升压站、光伏区内整改施工前与运维人员协商办理作业票，在运维人员监护下整改施工，禁止无作业票施工； 2、风大降温天气下水作业必须救生衣、安全带穿戴合格后作业，防止危险； 3、围栏施工在淤泥地段，穿戴防水鞋，做好保温措施与安全旁站，禁止无措施施工；		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请立即整改完毕。		
检查人	王兴明 2017.10.30	施工项目部接收人 / 日期	朱金明 2017.10.30
整改情况	以上问题已整改 整改负责人：朱金明 日期：2017.10.31		
复查意见	已整改完毕 王兴明 复查人 日期：2017.10.31		

