

监理安全检查记录

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MW_p 光伏发电项目 编号：11

施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司	监理单位	常州正衡 电力工程监理有限公司
检查时间	20170610	检查地点	支架组件安装；各方阵背板连线；电缆桥架施工；升压站设备单联调
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况概述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重效益”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展安全隐患大检查； 2、安全体系及实施检查； 3、现场安全文明控制； 4、现场安全文明管理； 5、现场安全文明施工状况； 6、各班组交叉施工，文明、安全关注点。		
存在问题	1、高空作业人员个别将安全帽、安全带挂在架子上，不按要求佩戴防护用品。 2、食堂、厕所无防蝇措施。 3、码头等处的垃圾未及时清理。 4、发电机挪位置后接地极用螺纹钢。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请立即整改完毕。		
检查人	王洪刚	施工项目部接收人 /日期	崔瑞钧
整改情况	已整改完成 整改负责人：崔瑞钧 日期：2017.6.11		
复查意见	已整改完成 复查人 王洪刚 日期：2017.6.11		