

监理安全检查记录

工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目
 编号: 12

施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司	监理单位	常州正衡 电力工程监理有限公司
检查时间	20170620	检查地点	支架组件安装;各方阵背板连线;电缆桥架施工;升压站设备单联调
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况概述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重效益”的总要求,紧密结合现场安全生产工作实际,开展安全隐患大检查; 2、安全体系及实施检查; 3、现场安全文明控制; 4、现场安全文明管理; 5、现场安全文明施工状况; 6、各班组交叉施工,文明、安全关注点。		
存在问题	1、不按要求佩戴防护用品,安全带没有“高挂低用”。 2、施工现场包装垃圾较多,施工剩余电缆头随处丢弃。 3、接地焊接防烫防护用品不足。 4、临时用电配电箱挪动后没有及时接地。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改,请立即整改完毕。		
检查人	王兴明	施工项目部接收人 / 日期	崔清河
整改情况	已整改完成 整改负责人: 崔清河 日期: 2017.6.22		
复查意见	王兴明 已整改完成 复查人 日期: 2017.6.22		