

监理安全检查记录

工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号: 13

施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司	监理单位	常州正衡 电力工程监理有限公司
检查时间	20170630	检查地点	支架组件安装;各方阵背板连线;电缆桥架施工;升压站设备单联调
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况概述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重效益”的总要求,紧密结合现场安全生产工作实际,开展安全隐患大检查; 2、安全体系及实施检查; 3、现场安全文明控制; 4、现场安全文明管理; 5、现场安全文明施工状况; 6、各班组交叉施工,文明、安全关注点。		
存在问题	1、支架安装队现场安全监管松懈,要求总包落实整改。 2、带电区域的警戒标识缺少,尽快增加。 3、光伏区带电区域的施工监管,设置兼职安全员。 4、现场施工垃圾没有及时清理,现场比较混乱。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改,请立即整改完毕。		
检查人	王兴明 2017.6.30	施工项目部接收人 / 日期	张金刚 2017.06.30
整改情况	已整改完成。 整改负责人: 张金刚 日期: 2017.7.2		
复查意见	已整改完成。 复查人: 王兴明 日期: 2017.7.2		