

监理安全检查记录

工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号: 15

施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司	监理单位	常州正衡 电力工程监理有限公司
检查时间	20170720	检查地点	剩余方阵背板连线; 电缆桥架 施工; 光伏区桥架安装、电缆 敷设、电缆终端制作
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况概述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重效益”的总要求, 紧密结合现场安全生产工作实际, 开展安全隐患大排查; 2、安全体系及实施检查; 3、现场安全文明控制; 4、现场安全文明管理; 5、现场安全文明施工状况; 6、各班组交叉施工, 文明、安全关注点。		
存在问题	1、临时用电存在安全隐患, 部分临时电缆接头铜线裸露; 2、阴雨天气下的施工材料管理部规范, 没有上盖下垫; 3、泥滩地区施工对材料没有防护措施, 电缆、桥架在施工过程中污染严重; 4、现场挖掘机操作加强司机的安全教育, 规范操作程序杜绝碰撞、跌落等风险。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改, 请立即整改完毕。		
检查人	王兴明 2017.7.20	施工项目部接收人 / 日期	76.541 2017.07.20
整改情况	上述问题已按要求整改完毕 整改负责人: 张金明 日期: 2017.7.21		
复查意见	已整改完毕 复查人: 王兴明 2017.7.21		

