

监理检查记录表



工程名称: 中山科技园 5MW 光伏发电项目

编号: ZSKJY-CZZH-JL-20170528

施工单位	南京市栖霞电力设备工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 5 月 28 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点、生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周主要进行的是水泥压块吊装及就位、组件安装、接地扁铁焊接及组件接线连接, 施工中重点对安全和施工质量进行检查和巡视		
存在问题	1. 安全用电需要加强, 焊接线接头过多且绝缘包裹不严密; 2. 仍有人不带安全帽; 3. 接地焊接方式及施工质量需要改进;		
整改要求	及时整改并做好预防措施		
检查人	张永强	施工项目部 签收人/日期	姜康林
整改情况	整改负责人: 姜康林 日期: 2017.5.31		
复查意见	复查人: 张永强 日期: 2017.5.31 		



围挡不到位



现场抽烟

