

监理检查记录表

工程名称: 中山科技园 5MW 光伏发电项目

编号: ZSKJY-CZZH-JL-20170604

施工单位	南京市栖霞电力设备工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 6 月 4 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点, 生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周主要进行的是水泥压块吊装及就位、组件安装 及组件接线连接, 施工中重点对安全和施工质量进行检查和巡视		
存在问题	1. 高温条件下施工需做好防暑降温工作; 2. 仍有人不带安全帽; 3. 桥架安装因不锈钢螺栓材料不及时, 导致使用膨胀螺栓;		
整改要求	要求在日内完成整改。		
检查人	张永峰	施工项目部 签收人/日期	王惠林
整改情况	整改负责人: 王惠林 日期: 2017.6.6		
复查意见	复查人: 张永峰 日期: 2017.6.6 		

