

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 偃师市产业集聚区 6MW 分布式光伏发电项目

编号: YSGT-JJJCJL-004

施工单位	国电南京自动化股份有限公司		监理单位	常州正恒电力工程有限公司	
检查时间	2017.5.11		检查地点	外线施工场地	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	专项检查外线施工安全情况。				
存在问题	① 在检查过程中,发现外线施工人员部分人员未正确佩戴安全中具。 ② 发现外线施工过程中,施工方施工电线未按规定用电。				
整改要求	要求国电南京自动化股份有限公司对以上问题及时整改。				
检查人			施工项目部 签收人/日期	高北战 2017.5.11	
整改情况					
	整改负责人: 高北战 日期: 2017.5.11				
复查意见	已按要求整改。 复查人: 傅发荷 日期: 2017.5.11				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。