

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程



施工单位	河南省电力勘测设计院		监理单位	常州正衡工程监理有限公司
检查时间	2017.05.27		检查地点	35kV 线路
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场发现问题, 要求整改			
存在问题	无佩戴安全帽; 基坑周边无围护; 高空作业无安全带; 无人行通道; 脚手架搭设不规范			
整改要求	以出具通知单 001			
检查人	王朝煌		施工项目部 签收人/日期	2017.05.27 王唯忠
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			