

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号: 002

施工单位	河南省电力勘测设计院		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.06.24		检查地点	35kV 线路
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场发现问题, 要求整改			
存在问题	1、在 A2 铁塔组立后接地没有及时连接 2、在 C2 回填过程中发现回填土中存在大石块			
整改要求	以出具通知单 002			
检查人	王朝垚		施工项目部 签收人/日期	2017.06.24 王朝垚
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			