

监理检查记录表

工程名称: 河北景县中凯橡胶分布式光伏电站项目

编号: 001

施工单位	河北电力建设第二工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年4月20日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、厂房临边已用彩旗做了围栏警示标识，此方案只能起警示作用，但无防护作用，施工单位必须拿出防护方案 2、在有采光带区域施工时要采取有效的安全防护措施 3、现场安全员必须佩戴红袖章或者红马甲 2、工人生活区域无消防器材 3、现场施工佩戴安全帽不规范未系紧帽带。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于3天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	梁利堂	施工项目部 签收人/日期	王建鹏
整改情况	整改负责人：_____ 日期：_____		
复查意见	复查人：_____ 日期：_____		